



## **Rapport Fargeundersøkelse for Strandgata 5 og 7 Molde. Bent Erik Myrvoll**

I henhold til bestilling fra Molde Boligbyggerlag MOBO har undertegnede utført farge undersøkelse på bygningene og laget en visuell framstilling av gårdene i forskjellige tilbakeførings scenarier. Der er utført både kjærneborprøver på begge bygninger i tillegg til løse puss prøver ble tatt ned.

Alle prøver ble tatt med til mitt verksted og undersøkt nærmere i lupe og mikroskop. Fordel med de medbrakte fysiske prøvene gjorde at jeg lettere

kunne analysere puss og malings typene ,og at jeg kunne komme til fra baksiden av malings skiktet uten å måtte bruke kjemi og malingsfjerner.

Bildene viser bare et utvalg av prøvene som ble utført. Puss prøvene ble fuktet ned for lettere å utføre skrape prøver /farge trapper med minimal bruk av kjemi da dette kan misfarge mineralske malingstyper. Det ble ikke brukt syre /lut eller andre kjemiske vesker for å kartlegge malings typene.

Hovedfarge på begge bygg er basert på kun tørrskraping fra baksiden av avskallede puss overflater. Dette gjelder prøvene som jeg referer til ved nummer tal og NCS fargekoder.

Dette gjelder nr 1,2 og 5.

### Vindu prøve nr.4

Det ble laget farge trapp ved tørrskraping av originalt vindu som ble framskaffet av Arve Hatle som reddet et vindu i sin tid fra å bli kastet ved utskifting til nyere type vindu.

Prøve nr.3, 6, 7 og 8 er målt med laser og kontrollert med NCS- farge vifter fra stillas på utvalgte plasser.

### Liste over prøver med NCS-Fargekoder.

1. Veggfarge Strandgata 5. NCS s 2020-G90Y.(KEIM 9369).
2. Gesims over hoved dør/kapitel NCS s 1008-Y
3. Kapitel øvre kant NCS s5030 Y
4. Vindu(original). NCS s 6020-Y40R
5. Veggfarge Strandgata 7 NCS 3020 G
6. Gesims lister Strandgata 7 NCS s 2010Y70R (observert stillas)
7. Vindu Strandgata 7 NCS 0305-Y25R (tidstypisk hvit farge)
8. Balkong Strandgata 7 s2030-R90B (observert stillas)





Dagens farger Storgata 5 og 7



Tilbakeføring av bare veggfarger Strandgata 5 og 7



Full tilbakeføring av alle fargelag Storgata 5 og 7